


Approvisionnement en chaleur du centre commercial Pall Center.



## Prestation de service

Fourniture de chaleur par:  
1 chaudière à mazout  
1 module de cogénération

## Année de mise en service

1999

## Nombre de bâtiments desservis

1

## Puissance chaleur totale

938 kW<sub>th</sub>

## Puissance des chaudières

700 kW<sub>th</sub>

## Puissances thermique des modules de cogénération

238 kW<sub>th</sub>

## Puissance électrique des modules de cogénération

210 kW<sub>el</sub>